

י"ז שבט תשפ"ו
04/02/2026
סימוכין: 522546/1

לכבוד
אורלי יריב
מנהלת תקנים ורגולציה
אקווסטיה בע"מ

הנדון: אישור מוצר לשימוש עם מי שתייה
בהסתמך על תעודת בדיקה מס' 7512215301 של מכון התקנים הישראלי
להתאמה לדרישות ת"י 5452 (2022)

בהתאם להנחיות משרד הבריאות ולאחר בדיקת דגמים מייצגים של המוצר וקבלת המידע המתייחס אליו, אין לנו התנגדות לשימוש בשסתומי אוויר מהדגמים המופיעים מטה, תוצרת "אקווסטיה בע"מ", ישראל, לשימוש בקווי מי שתייה בטמפ' של עד 40°C.

האישור מתייחס לדגמים הבאים:

דגמים בעלי גוף מתכתי:

D040 SS, D050, D050 C, D052, D060, D065, D062, D070 3"-8", D43 3"-8", D46, K016, K060, K100, K150, S015, S050 SS, S052 SS, VB060

דגמים בעלי גוף פלסטי:

D040 C, D040 P, D040 L, D070 P, D43 2", PLS-VA, S050 P, S050 C, S052 P, S052 C, DC500,501, RP500,501, PVB500,501

כל שינוי במוצר או בהרכבו מחייב בחינה נוספת ואישור מחדש.

מכתב זה אינו מהווה המלצה לשימוש במוצר הנ"ל, ואין להשתמש בו לפרסום באמצעי התקשורת ההמוניים.

אישור זה בתוקף עד לתאריך 05/08/2029.

בברכה,
אסף עמרם
ראש מדור מים
ענף כימיה, מזון ומים

מסמך זה אינו היתר לסימוון המוצר בתו-תקן

המידע באישור זה יפורסם ב"מנוע חיפוש מי שתייה ת"י 5452" באתר המכון